

Tagesordnungspunkt 4.4 **Einbruchsicherung Hochbehälter**

Herr Budschat spricht im Nachgang der Besichtigung des Hochbehälter Leinenborn (TOP 1) die Einbruchsicherung der Hochbehälter an. Herr Bender erklärt hierzu, dass fast alle Eingangstüren der Hochbehälter/Wasserstationen mit Türen ausgestattet wurden, die sogar eine höhere Sicherheitsstufe als gefordert aufweisen. Außerdem sind alle Anlagen durch eine Alarmanlage gesichert, die bei Betreten durch einen Quittierschlüssel ausgeschaltet werden muss. Diese Alarmanlagen sind alle fernwirktechnisch überwacht. Gleiches gilt lt. Herrn Kiehl auch für den Bereich der ehem. Verbandsgemeindewerke Meisenheim.