

### **Tagesordnungspunkt 6.3**

#### **Einbau Fenster mit automatischer Rauchererkennung in der Gemeindehalle - Grundsatzbeschluss**

Bei der letzten Brandschutzbegehung wurde der fehlende Rauchabzug in der Halle bemängelt. Die Lüftungsanlage ist mit dieser Funktion nicht ausgestattet, eine „einfache“ Nachrüstung ist nicht möglich. Da die Halle als Versammlungsstätte genehmigt ist muss eine Entrauchung im Brandfall sicher gestellt werden. In der Halle sind lediglich festverglaste Elemente eingebaut, die obere Fensterreihe ist durch Fenster mit einer automatischen Öffnung bei Rauchentwicklung auszutauschen. Zudem müssen zwei weitere Fenster in der Halle vorgesehen werden.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 40.000 €

Der Förderantrag „Erneuerung Zentralbatterieanlage inkl. Hallenbeleuchtung“ soll um o.g. Maßnahme erweitert werden.

Entsprechende Haushaltmittel sind im Haushaltsplan 2024/2025 vorgesehen.

#### **Beschluss:**

Der Ortsgemeinderat fasst den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung der o.g. Maßnahme und Erweiterung des Förderantrags „Erneuerung Zentralbatterieanlage inkl. Hallenbeleuchtung“.

**Abstimmungsergebnis:**     **Einstimmig**  
10 Ja-Stimmen  
- Nein-Stimmen  
- Enthaltungen