

Tagesordnungspunkt 6.1

Mangelbeseitigung Lüftungsanlage Gemeindehalle - Auftragsvergabe

Bei der letzten Überprüfung der Lüftungsanlage durch den TÜV Rheinland wurden einige Mängel festgestellt, u.a. wurde festgestellt, dass die Brandschutzklappen asbesthaltig sind und dringend erneuert werden müssen. Anstehenden Arbeiten mit Asbest erfordern erhöhte Gesundheitsanforderungen, Sanierungsarbeiten sind aufwändig und entsprechend kostspielig.

Die Firma Albrecht Diehl hat sich der Mängelliste angenommen und ein Angebot für die anstehenden Arbeiten, zugesandt. Die Prüfung des Angebots brachte folgendes Ergebnis:

Fa. Albrecht Diehl, Bad Sobernheim: 31.788,20 € (brutto)

Es wurden zuvor zwei weitere Firmen angefragt, die sich allerdings der Mängelliste nicht annehmen wollten.

Ausreichende Haushaltsmittel stehen unter der HhSt. 57312-5231 zur Verfügung.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Meddersheim beschließt nach Prüfung des Angebots durch die Bauabteilung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Auftragsvergabe an die Fa. Albrecht Diehl aus Bad Sobernheim zum Angebotspreis von 31.788,20 €.

Abstimmungsergebnis: **Einstimmig**
 10 Ja-Stimmen
 - Nein-Stimmen
 - Enthaltungen