



Pos.	Gebäude Ebene	Gewerk	Bezeichnung / Maßnahme
0.01	SH	00	Beschl. / Beschichtung
0.02	SH	00	Schild Notausstieg
0.03	SH	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.04	SH	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.05	SH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.06	SH	00	Wand im Raum 1, 10 zurückbauen
0.07	SH	00	Brandwand horizontal herstellen
0.08	KH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.09	KH	00	Brandwand horizontal herstellen
0.10	KH	00	Brandwand horizontal herstellen
0.11	OB	00	Maßstab F4,48m
0.12	KH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.13	KH	00	Trockenbau
0.14	KH	00	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.15	KH	00	Abtrennung Flur hochfeuerhemmend herstellen
0.16	KH	00	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.17	KH	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.18	KH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.19	KH	00	Metallbau
0.20	KH	00	Isolier
0.21	KH	00	Metallbau
0.22	KH	00	Notausstiegstür Brandraum in Brandrisse entfernen

Pos.	Gebäude Ebene	Gewerk	Bezeichnung / Maßnahme
0.22	KH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.23	DR	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.24	DR	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.25	DR	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.26	DR	00	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.27	DR	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.28	DR	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.29	DR	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.30	DR	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.31	DR	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.32	DR	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.33	DR	00	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.34	DR	00	Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür einbauen / Panikbeschlag
0.35	DR	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.36	OH	00	Isolier
0.37	OH	00	Leitungsdurchführungen durch Trennwand schützen
0.38	OH	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.39	OH	00	Dicht- und Selbstschließende Tür einbauen
0.40	OH	00	Panikbeschlag nachrüsten
0.41	KH	00	Metallbau
0.42	KH	00	Notausstiegstür Brandraum in Brandrisse entfernen

